

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I

Jeden z wykonawców zadał następujące pytanie:

Dla części mieszkalnej poz. Nr 31 oraz dla części niemieszkalnej poz. 115 w opisie dowiadujemy się o tym, że liczniki ciepła będą pochodzić z demontażu, jednak te same liczniki znajdują się w zestawieniu materiałów do poszczególnych przedmiarów. Jak należy to rozumieć?

### **Odpowiedź:**

W poz. Nr 31 dla części mieszkalnej słowo „ z demontażu „ zostało wprowadzone omyłkowo i należy dla tej części zamontować nowy licznik ciepła. Natomiast w poz. Nr 115 dla części niemieszkalnej licznik będzie pochodził z odzysku ( obecnie jest licznikiem dla całego budynku Przedszkola).

Chocianów 09.07.2010 r.