


- <sub>5</sub> GNIAZDO SIŁOWE 3x16A  
— GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE 1FAZ+0 PT.  
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm<sup>2</sup>  
INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm<sup>2</sup>  
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA  
GNIAZDO POD ZMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI  
GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1m OD POSADZKI  
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI  
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.3m OD POSADZKI

<b>ARCHIprojekt</b> Włodzimierz Banas ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (078) 846-16-16, 846-16-17 NIP 682-102-55-87				 2.03 PL Nr ser. 03055743257	
Investor:	GMINA CHOCIANÓW, UL. RATUSZOWA 10, 59-140 CHOCIANÓW			Nr arch.:	10/10
Obiekt:	ROZBUDOWA OBIEKTU REMIZY OSP W SZKLARACH DOLNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			Stadium:	P.B.
Adres:	SZKLARY DOLNE DZ. NR 106/2 OBRĘB 10 SZKLARY DOLNE			Data:	VIII.2010
Rysunek:	Rzut parter Instalacja gniazd wtykowych			Skala:	1:100
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr.
Projektant:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń		
Sprawdzający:	Inż. Zbigniew Gacek	2331/92	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych		1