

Odpowiedź na pytanie I

Pytanie:

Zakres robót do wykonania w podziale na poszczególne technologie w pkt. c (opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 SIWZ oraz arkusz kalkulacyjny = zał. nr 2 do SIWZ) zawiera wykonanie napraw cząstkowych przy wykorzystaniu grysów i emulsji metodą Patcher – 1200 m² dla dróg gminnych oraz 1200 m² dla dróg wojewódzkich.

Proszę o podanie średniej grubości w/w napraw cząstkowych przy użyciu Patcher, jaka należy uwzględnić przy kalkulacji 1 m².

Odpowiedź:

Średnia grubość ww. napraw cząstkowych wynosi 4 cm.

BURMISTRZ



Domin Kowalski

Chocianów 06.03.2012 r.