

Odpowiedzi na pytania I

Pytanie nr 1:

Brak w projekcie parametrów przepompowni uniemożliwia jej wycenę, czy Zamawiający uzupełni ten brak.

Odpowiedź:

Przepompownia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy ze względu na rezygnację z budowy przepompowni należy wycenić ofertę do działu 1.2.1 czyli do pozycji nr 53 przedmiaru. Jeżeli nie to prosimy określić jakie pozycje należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Obliczenie ceny oferty powinno być przeprowadzone na podstawie pkt. 12 SIWZ.

Pytanie nr 3:

W załączonej dokumentacji projektowej brak jest poszczególnych badań geologicznych i hydrogeologicznych. Z informacji graficznej zawartej na przekroju sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać dane, że poziom wody gruntowej utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast brak jest odzwierciedlenia takiej sytuacji w przedmiarach w których brak jest wyszczególnionych pozycji związanych z jakimkolwiek odwodnieniem wykopów na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych. Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej – szczegółowych badań terenowych w rejonie podmiotowej inwestycji oraz określenie ilości pompowań wody potrzebnych do realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej „Opinie geotechniczną”

Pytanie nr 4:

W projekcie budowlanym występuje opis przepompowni ścieków. Na planie sytuacyjnym wykreślona jest przepompownia wraz z przyłączem energetycznym, natomiast w SIWZ oraz w przedmiarze nie jest ona ujęta. Czy w danym etapie robót przewidziany jest montaż przepompowni?

Odpowiedź:

Nie jest przewidziana przepompownia.

Pytanie nr 5:

Z mapy, opisu oraz przedmiaru nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji jakiego rodzaju nawierzchnia występuje w miejscu wbudowania sieci kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Nawierzchnia gruntowa.

Pytanie nr 6:

Na planie sytuacyjnym studnie B49 oraz B48 pozostają wrysowane bez połączenia z wykonaną siecią. Czy takie jest założenie projektowe?

Odpowiedź:

Tak.


Pytanie nr 7:

Czy na wszystkich przyłączach przewidziany jest montaż studni rewizyjnych, czy też część przyłączy należy zakończyć poprzez zaślepienie rury wchodzącej do granicy posesji?

Odpowiedź:

Część przyłączy należy zakończyć poprzez zaślepienie rury wchodzącej do granicy posesji.

BURMISTRZ



Roman Kowalski

