

Odpowiedź na pytanie

Jeden z wykonawców zadał następujące pytanie:

Biorąc pod uwagę zapis SIWZ pkt. 12.1 prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy przedmiarem a przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni 1-1. W projekcie zaprojektowano wykonanie warstwy odsączającej z pospółki piaskowej grubości 25 cm oraz warstwy ochronnej z żużla paleniskowego grubości 5 cm, natomiast przedmiar przewiduje wykonanie warstwy odsączającej z pospółki piaskowej grubości: w poz. 22d.3 – 10 cm, oraz w poz.23d.3 – 20 cm. Który wariant należy przyjąć do skalkulowania ceny oferty ?

Odpowiedź:

Warstwa odsączająca z pospółki piaskowej grubości: w poz. 22d.3 – 10 cm, oraz w poz.23d.3 – 20 cm.

Chocianów 14.03.2013 r.

BURMISTRZ

Roman Kowalski