

Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres rzeczowy obejmuje m. In. wykonanie oświetlenia. Według przedmiaru robót należy zamontować lampy solarne (poz. 71) oraz wysięgniki jednoramienne z lampą rtęciową (2 lampy) (poz. 114). Na podstawie powyższych zapisów brak jest możliwości wyceny wykonania oświetlenia. Prosimy o zamieszczenie projektu technicznego dotyczącego oświetlenia, parametrów technicznych oraz STWiORB. Jaki zakres prac ma obejmować wykonanie oświetlenia ?

Odpowiedź:

Omyłkowo umieszczono poz. 114 w przedmiarze robót. Poz. 71 według kalkulacji własnej – zgodnie z przedmiarem. Należy przyjąć oprawy solarne barwy ciepłej minimum 50 W.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami pkt. 5.1 ppkt. 3 SIWZ, Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Czym jest uwarunkowany zapis dotyczący ładowności samochodu skrzyniowego do 5t? Czy możliwe jest zastosowanie samochodu o większej ładowności? Czy może to być samochód samowładowczy? Czym jest uwarunkowany zapis dotyczący dysponowania koparką gaśnicową 0,4 m³? Czy możliwe jest zastosowanie koparki o innej ładowności łyżki?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów technologicznych dotyczących przedmiotu zamówienia określił warunki udziału w postępowaniu poprzez m. in. wskazanie warunku określonego w pkt. 5.1 ppkt. 3 SIWZ.

Pytanie nr 3

W przedmiarach robót wskazano, że do wykonania chodników nowoprojektowanych należy zastosować kostkę z odzysku. Czy zamawiający posiada taką ilość kostki (3.306 m²)?

Odpowiedź:

W poz. 57 przedmiaru błędnie podano iż należy zastosować kostkę z odzysku.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Procedura dotycząca decyzji na dokonanie wycinki drzew jest w trakcie i zostanie zakończona w odpowiednim terminie dla wykonania robót.

Pytanie nr 5

W pozycjach 71 i 114 Przedmiaru robót jest informacja o montażu oświetlenia zewnętrznego (lamp solarnych i słupów oświetleniowych). Załączona dokumentacja techniczna nie zawiera opisu branży elektrycznej związanej z montażem słupów i

opraw. Proszę o zamieszczenie na stronie zamawiającego dokumentacji technicznej lub podanie następujących danych:

1. Długość linii kablowej i typ kabla.
2. Czy linia kablowa oświetleniowa zasilana będzie z istniejącego złącza czy też należy wybudować szafkę oświetleniową? Jeśli tak to skąd będzie zasilana projektowana szafka ?
3. Opis techniczny lamp solarnych wymienionych w poz. 71 Przedmiaru robót lub podanie przykładowego typu lamp i producenta.
4. Opis techniczny słupów oświetleniowych oraz wysięgników i lamp wymienionych w poz. 114 Przedmiaru robót lub podanie przykładowego typu i producenta tych materiałów.

Odpowiedź:

Omyłkowo umieszczono poz. 114 w przedmiarze robót. Poz. 71 według kalkulacji własnej – zgodnie z przedmiarem. Należy przyjąć oprawy solarne barwy ciepłej minimum 50 W.

Pytanie nr 6

W związku z ryczałtowym rozliczeniem w/w inwestycji i brakiem w projekcie budowlanym badań geologicznych prosimy o odpowiedź czy w przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych gruntów nie nadających się do celów budowlanych – roboty związane z ich ewentualną wymianą będą traktowane jako roboty dodatkowe ?

Odpowiedź:

Dokumentacja budowlana nie wymaga opracowania dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 7

Posiadanie wiedzy i doświadczenia – prosimy o uściślenie jaką nawierzchnię zamawiający będzie traktował jako twardą ? Czy nawierzchnie tłuczniowe i/lub betonowe też zostanie zakwalifikowane jako twarde ?

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym – nawierzchnia bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa lub brukowcowa oraz z płyt betonowych lub kamienno – betonowych.

Pytanie nr 8

Czy kosztorys należy załączyć do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy nie jest wymagany.

Pytanie nr 9

Prosimy o zamieszczenie STWiOR dotyczących wykonania robót branża sanitarna.

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił na stronie internetowej nową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełnioną o branżę sanitarną.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę umownego terminu zakończenia robót objętych przetargiem jw. Uwzględnić należy bowiem czas niezbędny na procedurę wyboru

ofert, duży zakres robót oraz możliwość przerw w okresie jesiennym. Uważamy, że zbyt krótki czas przewidziany na realizację zadania istotnie ograniczy ilość złożonych ofert i zwiększy cenę. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o zmianę umownego terminu zakończenia robót na 30.04.2014 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia robót.

Pytanie nr 11

Ze względu na bardzo szeroki zakres robót objętych przetargiem na wykonanie dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 w ciągu komunikacyjnym ulic: Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+315.15 wnosimy o wydłużenie terminu do którego należy zakończyć w/w roboty. Termin wykonania w/w prac przypada na okres od sierpnia do października, kiedy warunki atmosferyczne (jesienna aura) mogą opóźnić zakończenie robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia robót.

Chocianów 09.07.2013 r.