NW3-centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
V_N=2980m^3/h; V_W=2570m^3/h

+1,08

+3,92

split

W3–70

90/200

278

A EI30 90/200

W3–72
N3–77

W3–70
N3–78

W3–74
W3–73

W3–75
W3–74
N3–74

N3–87
N3–85
W3–70
SK 9.54 m
W3–70

845

800/400

N3–74
N3–75
N3–76

W3–70
W3–71

630/335

W3–76
W3–70

N3–85
N3–86
N3–85
W3–69

W3–69
SK 8.81 m

W3–72
W3–77

630/335

N3–84

W3–68

630/325

W3–69
W3–69
W3–69
W3–78

N3–83
N3–82
N3–81

Tłumik kanałowy prostokątny L=1000mm

100
200 EI60

15x16,3
28

+2,46

+3,92

275

300

120/180

160

9x16,2
28

461

275

N3–79
N3–80

czerpnia dachowa
V=2980m^3/h; 800x400

W2–6
W2–12

630/325

W3–69

2380 m³/h
400 x 800

W2–33

N1–122
N1–123
N1–97
N1–124
N1–97
N1–125

560 x 400

1680 m³/h
165 x 1000

W3–69

630/325

N2–44
N2–45

W2–10

400/160

630/325

W3–69

W2–10

400/160

630/325

W3–69

W2–10
SK 4.55 m

wyrzutnia dachowa
V_W=2570m^3/h; 400x400

400/160

630/325

W4-A

0 m³/h
200

W4–15

W2–10

W3–69

W2–32

W3–68

W2–6

W3–67

W2–31

400/160

670 m³/h
160 x 400

0 m³/h
315 x 630

wyrzutnia dachowa
V_W=670m^3/h; 560x280

420

658

A

świetliki dachowe

wyrzutnia dachowa
V_W=7200ml/h; 900x560

W1–108
W1–109

0 m³/h
900 x 560

świetliki dachowe

świetliki dachowe

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

W4–15

0 m³/h
200

W4-B

W4–15

0 m³/h
200

W4-C

1 1' 2 3

A B C E F G H I

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87					
Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów			Nr arch:	03/16
Obiekt:	Dolnośląski Delfinek - mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie			Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów, dz. nr 183, obręb 3 Chocianów			Data:	15.IV.2016
Rysunek:	RZUT DACHU - instalacja wentylacji mechanicznej			Skala:	1:50
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży san.:	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/15	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych		11S
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Wójcik	165/DOŚ/12	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych		