

Chocianów 18.08.2016

Znak sprawy: ZP.271.8.2016

Druga zmiana SIWZ

Przedmiary w Dziale I.2. ROBOTY Żelbetowe
w pozycjach:

32. ilość w obmiarze powinna być fi 6: 0,7705 t

33. ilość w obmiarze powinna być:

fi 8: 4.9795 t

fi 10: 11.038 t

fi 12: 2.7438 t

razem: 18.761 t

poz. 34 ilość w obmiarze powinna być:

fi 16: 1.884 t – w tej pozycji omyłkowo policzono pręty fi 10 (4.870 – zbrojenie ścian f.)

fi 20: 0.3499 t (było 1.886)

do obliczenia zbrojenia płyt siatką należy zastosować poz.:

KNR 13-12 0404-04 Przygotowania i montaż zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie – analogia

Ilość: $(3432.67+3432.67+473.47+4261.24)/1000 = 11.600$ t

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Mirosława Nowicka