

Znak sprawy: ZP.271.10.2016

### Odpowiedź na pytanie

#### Pytanie nr 1:

Mam uwagę/pytanie dotyczące przetargu w sprawie oświetlenia ulicznego na ulicy Sosnowej. W specyfikacji technicznej znajduje się zapis: „Moc całkowita oprawy do 30 W. „ Chcielibyśmy oczywiście wziąć udział w przetargu, ale wydaje mi się że proponowana przez Państwa moc jest stanowczo za mała. W rozmowie telefonicznej usłyszałam, że mogą być propozycje dotyczące innych mocy, czy mogę liczyć na oficjalne stanowisko w tej sprawie?

#### Odpowiedź:

Do koniuracji latarni oświetleniowych przyjęto klasę oświetlenia na jezdni: ME6. Zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej obliczeniami oprawa oświetleniowa ze źródłami led o mocy 30W spełnia zadaną klasę oświetlenia. Dla oprawy o mocy 30W zostały następnie dobrane panele fotowoltaiczne i baterie. Zgodnie z Prawem zamówień publicznym wskazane w dokumentacji projektowej wyroby budowlane tj. np. słupy, oprawy oświetleniowe i inne urządzenia lub materiały można zastąpić wyrobami budowlanymi innych producentów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych spełniających założenia projektowe.

Ponadto zgodnie z pkt. 3.3.4 SIWZ Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważnych w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

BURMISTRZ

Franciszek Spilocki