



istn.	69 kW	Zasilanie RGG z Z-16 SZKOŁA 100A gG YAKY 4x120
		Układ pomiarowy
		kier RK Kuchnia 4xLY 25 + LYżo16
		ograniczniki przepięć klasy 1+2
		kontrola obecności napięcia L1,L2,L3

ARCHIPEJKT ul. Podzamcze 2, Zaręba-Curle 88, 59-900 Lubin tel./fax (076) 846-16-19, 846-16-71 NIP 902-102-55-87			
Investor:	Gmina Chodanów - ul. Rulnicza 10, 59-140 Chodanów	Nr arch.:	09/16
Opis:	"Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego oraz stołówek w Szkole Podstawowej w Chodanowie"	Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Wesoła 16, 59-140 Chodanów, dz. nr 183, obręb 3 Chodanów	Data:	VI/2016
Rysunek:	Schemat rozdzielny RGG 0,4 kV	Skala:	-
Brand:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień
Projektant:	mgr inż. Adamus Kiciś	10400/016	upr. bud. do projektów bez ograniczeń w specjal. elektrycznej
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Małek	170100/14	upr. bud. do projektów bez ograniczeń w specjal. elektrycznej
		Ilość arkuszy:	3
		E3	
Rys. nr:			