

Chocianów, dnia 02.10.2019 r.

Um. BIP

3.10.2019

RU.7000.87.2019

Norbert Piotrowski
Radny Rady Miejskiej
w Chocianowie

dotyczy: przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Szkolnej

Nawiązując do Pana interpelacji w sprawie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej, przy ul. Szkolnej w Chocianowie informuję, że po przeprowadzonej wraz z pracownikami Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Chocianowie wizji w terenie stwierdzono, że zamontowane przy skrzyżowaniu z ul. Parkową odwodnienie liniowe nie jest wystarczające do odbioru intensywnych opadów atmosferycznych.

Z uwagi na powyższe uzgodniono, że zostanie zlecony projekt montażu dwóch wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji, która jest drożna, a przekroje kolektora ściekowego są wystarczające do odbioru wód opadowych.

Jednocześnie informuję, że do czasu wykonania w/w wpustów ulicznych stan istniejącego odwodnienia będzie monitorowany i na bieżąco utrzymywany.

Biorąc powyższe pod uwagę roboty związane z przebudową nawierzchni ul. Szklonej będą mogły zostać wykonane po wykonaniu odwodnienia drogi.

Z poważaniem
z up. BURMISTRZA

Adam Kończak
Główny Specjalista

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BR
3. RU a/a

RADA MIEJSKA
w CHOCIANOWIE

3.10.2019r.