

ul. Głogowska 14
59-140 Chocianów

Tel. 76 818 55 76
Fax 76 818 34 50

sekretariat@pwk-chocianow.pl
www.pwk-chocianow.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000009336

Kapitał zakładowy: 2 031 500 zł

NIP 692-22-82-211
REGON 390928599

Bank Spółdzielczy we Wschowie:
07 8669 0001 0162 2203 2000 0002

Bank Spółdzielczy w Przemkowie:
77 8653 0004 0000 0087 1554 0001



Gmina Chocianów
Ul. Ratuszowa 10
59-140 Chocianów

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku ośrodka zdrowia w m. Trzebnice zlokalizowanego na dz. nr 816, 818 obręb Trzebnice gm. Chocianów.

„PWK” Sp. z o. o. w Chocianowie po zapoznaniu się z projektem budowlanym przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego budynku ośrodka zdrowia w m. Trzebnice zlokalizowanego na dz. nr 816, 818 obręb Trzebnice gm. Chocianów, który wpłynął w dniu 20.08.2019r. stwierdza :

Przedłożony projekt budowlany przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na dzień uzgodnienia, tj. 28.08.2019r. - jest zgodny z warunkami technicznymi wydanymi w dniu 13.06.2019 r. L.dz. 1704/2019 r., jednakże należy uwzględnić poniższe uwagi :

1. W dz. nr 816 na sieci wodociągowej zlokalizowana jest studnia wodomierzowa, z chwilą wykonywania nawierzchni drogi dojazdowej należy jej wysokość dostosować do wysokości gruntu.
2. Projektowany budynek zlokalizowany jest zbyt blisko istniejącej sieci wodociągowej, przy takiej lokalizacji należy zaprojektować przełożenie sieci wodociągowej i odsunięcie jej od budynku o odległość co najmniej 3mb.

Należy powiadomić „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie o terminie rozpoczęcia robót – w tym celu należy złożyć stosowny wniosek.

Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego:

- a) Warunki techniczne wydane przez „PWK” Sp. z o. o. w Chocianowie.
- b) Kompletny projekt techniczny przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej uzgodniony w „PWK” Spółka z o. o. w Chocianowie.
- c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z potwierdzoną przez geodetę długością przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.
- d) **Protokół z prac zanikowych przed zasypaniem przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej – w tym celu należy złożyć stosowny wniosek.**
- e) Protokół z wpięcia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
- f) Pozytywne wyniki badania laboratoryjnego wody na obecność bakterii.

Uwaga: Wpięcie do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w obecności przedstawiciela „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie lub zlecić wykonanie Spółce.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych

Paweł Najdek

PREZES ZARZĄDU
„P W K” Sp. z o.o.
Marta Burzyńska

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie, a/a,
Dział Techniczny – Pan Maciej Staszczak