


opaska do nawiercania, żeliwna, z gwintem przytępczeniowym GW2"  
 miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gwintem zew. GZ2"  
 złączka przytępczeniowa ISO do rur PE Ø63  
 obudowa teleskopowa do zasuw  
 skrzynka uliczna do zasuw

c.d. wg proj. inst. wewn. – wg odrębnego opracowania

zawór odcinający ze spustem  
 zawór antyskażeniowy typ EA  
 zawór odcinający



Proj. połączenie z przewodem Ø40 PE za pomocą nawiercania, R.z.o.=142.80

Studnia wodomierzowa Ø1.5m

Budynek

taśma ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym  
 ułożyć 30cm nad wierzchem rury

rura osłonowa stal DN50

OZNACZENIE PROFILU:  
 POZIOM PORÓWNAWCZY

130.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	142.80	144.30	144.32	144.40
RZĘDNA OSI PRZEWODU	142.80	142.80	142.80	142.80
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	1.52	1.53	1.53
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.73m	0.98%	7.15	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø 40 PE		
ODLEGŁOŚCI	0.92	1.73	7.15	8.88

## ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś  
 ul. Górnicza 7B/3, 59-301 Lubin  
 tel. 600 896 918, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów			Nr arch:	12/19
Obiekt:	"Budowa placu zabaw wraz z fontanną przy ul. Sportowej, działka nr 276/6, obręb 0002 Chocianów-miasto"			Stadium:	P.B.
Adres:	dz. nr 276/6, obręb nr 0002, j .ew. 021601_4, ul. Sportowa, 59-140 Chocianów			Data:	VII.2019
Rysunek:	Profil - instalacja sieci wodociągowej			Skala:	1:100
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży arch. :	mgr inż. IZABELA ODZIMEK	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. instalacyjnej		S1